


①港南中央 (7-15:2-3) 採水・測定及び検査結果記録票

採水・測定日	採水場所	採水ビンNo.	現地採水・測定 (洋光台水道事務所)			水質検査結果 (水質課)			摘 要
			採水時間	残留塩素濃度	差	水温	検査日	鉄分量	
6月30日(木)	消火栓		2:05	0.52mg/l	0.04	22℃			事前調査
	公園水栓		2:00	0.48mg/l		23℃			
7月5日(火)	消火栓		4:25	0.56mg/l	0.08	23℃			
	公園水栓		4:20	0.48mg/l		23℃			
7月14日(木)	消火栓		3:00	0.50mg/l	0.04	24℃			
	公園水栓		3:05	0.46mg/l		25℃			
7月28日(木)	消火栓		4:35	0.54mg/l	0.08	℃			
	公園水栓		4:30	0.46mg/l		℃			
8月9日(火)	消火栓		3:40	0.52mg/l	0.06	℃			
	公園水栓		3:45	0.46mg/l		℃			
8月9日(火)	消火栓	①-ア、イ	13:45	0.46mg/l	0.08	25℃	8月15日	0.01mg/L未満	
	公園水栓	①-ウ、エ	13:40	0.38mg/l		29℃	8月15日	0.01mg/L未満	
8月24日(水)	消火栓	①港南-ア	14:20	0.64mg/l	0.14	25℃	8月25日	0.02mg/L	
	公園水栓	①港南-イ	14:15	0.50mg/l		27℃	8月25日	0.01mg/L未満	
8月31日(水)	消火栓	港南①-ア	14:15	0.58mg/l	0.14	25℃	9月6日	0.01mg/L未満	0.007
	公園水栓	港南①-イ	14:20	0.44mg/l		26℃	9月6日	0.03	0.029
2月14日(火)	消火栓	港南区①消火栓	14:00	0.64mg/l	0.08	10℃	2月21日	0.02	0.016
	公園水栓	港南区②公園	14:05	0.56mg/l		10℃	2月21日	0.02	0.018
2月16日(木)	消火栓	港南中央①消火栓	14:50	0.66mg/l	0.06	10℃	2月21日	0.01mg/L未満	0.0097
	水栓	港南中央②公園	14:55	0.60mg/l		10℃	2月21日	0.01mg/L未満	0.0089
2月21日(火)	消火栓	港南中央消火栓	14:40	0.48mg/l	0.10	10℃	2月27日	0.03	0.029
	水栓	港南中央公園	14:35	0.38mg/l		11℃	2月27日	0.04	0.040
2月23日(木)	消火栓	港南中央消火栓	15:03	0.66mg/l	0.06	11℃	2月27日	0.01mg/L未満	0.005
	水栓	公園水栓	14:25	0.60mg/l		13℃	2月27日	0.01mg/L未満	0.007
2月28日(火)	消火栓	港南中央消火栓	15:15	0.68mg/l	0.04	11℃			
	水栓	公園水栓	15:10	0.64mg/l		10℃			
3月2日(木)	消火栓	港南中央消火栓	15:00	0.66mg/l	0.06	10℃			
	水栓	公園水栓	14:55	0.60mg/l		10℃			
3月3日(金)	消火栓	③港南中央消火栓	4:15	0.64mg/l	0.06	10℃			
	水栓	④公園水栓	4:05	0.58mg/l		10℃			
			平均	0.07					
			最大	0.14					
			最小	0.04					

初水 : 0.56 2L : 0.58 4L : 0.58



②金沢区寺前二丁目（8-19:8-6） 採水・測定及び検査結果記録票

採水・測定日	採水場所	採水ビンNo.	現地採水・測定（洋光台水道事務所）					水質検査結果（水質課）		摘要	
			採水時間	残留塩素濃度	差	水温	採水・測定者	水質課依頼	検査日		鉄分量
2月14日(火)	消火栓	金沢区①消火栓	14:50	0.64mg/l	0.00	10°C	三上・穂坂	2月17日	2月21日	0.04	0.039
	供用水栓	金沢区②供用	14:35	0.64mg/l		10°C			2月21日	0.01mg/L未満	0.006
2月16日(木)	消火栓	寺前①消火栓	14:10	0.64mg/l	0.16	10°C	三上・山口	2月17日	2月21日	0.04	0.038
	水栓	寺前①共用水栓	14:20	0.48mg/l		9°C			2月21日	0.05	0.054
2月21日(火)	消火栓	寺前消火栓	14:05	0.60mg/l	0.02	11°C	山口・熊田	2月24日	2月27日	0.08	0.076
	水栓	寺前水栓	14:10	0.58mg/l		11°C			2月27日	0.05	0.053
2月23日(木)	消火栓	寺前消火栓	14:25	0.62mg/l	0.02	10°C	三上・小山	2月24日	2月27日	0.01mg/L未満	0.003
	水栓	供用水栓	14:20	0.60mg/l		11°C			2月27日	0.01mg/L未満	0.007
2月28日(火)	消火栓	寺前消火栓	14:30	0.64mg/l	0.10	10°C	三上・小長谷	3月2日			
	水栓	供用水栓	14:20	0.54mg/l		9°C					
3月2日(木)	消火栓	寺前消火栓	14:20	0.68mg/l	0.14	11°C	三上・山口	3月2日			
	水栓	供用水栓	14:10	0.54mg/l		9°C					
3月3日(金)	消火栓	①寺前消火栓	3:45	0.66mg/l	0.14	11°C	三上・山口				
	水栓	②供用水栓	3:30	0.52mg/l		8°C					
				平均	0.08						
				最大	0.16						
				最小	0.00						

